: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 10, тел/факс.(34783)4-26-69;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026402001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63760, Расчетный счет: 40501810500002000002 в отделении–НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 12718139, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра
_____ Л.Р. Ульфатова
м.п. 2017 2017

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6013 от 19 декабря 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП Московский сельсовет МР Дюртюлинский р-н РБ

2. Юридический адрес:452311,РБ Дюртюлинский район, с. Московo, ул. Калинина, 41/1

3. Наименование образца (пробы): вода из скважины

4. Место отбора: РБ Дюртюлинский район, с. Московo, скважина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2017 09:30

Ф.И.О., должность: глава СП Хуснутдинов Д.З.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2017 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1717 Д от 05.12.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 44.17.6013 44

9. Условия проведения испытаний::-

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2017 10:40 Регистрационный номер пробы в журнале 6013 дата начала испытаний 14.12.2017 10:40 дата выдачи результата 19.12.2017 11:46					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	13	50	МУК 4.2.1018-01
2	**Общие колиформные бактерии**	КОЕ в 100 мл	**2 КОЕ/ 100 мл**	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Р. Ф., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Камалетдинова Р. А., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 10, тел/факс.(34783)4-26-69;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026402001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63760, Расчетный счет: 40501810500002000002 в отделении–НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 12718139, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

_____ Л.Р. Ульфатова

М.П. 2017 2017

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6014 от 19 декабря 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП Московский сельсовет МР Дюртюлинский р-н РБ

2. Юридический адрес: 452311,РБ,Дюртюлинский район, с. Московo, ул. Калинина, 41/1

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: РБ Дюртюлинский район, с. Московo, ул. Калинина, 41/1, с.Московo,улица Калинина,139

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2017 09:30

Ф.И.О., должность: Хуснутдинов Д.З. , глава сельского поселения

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2017 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1717 Д от 05.12.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 44.17.6014 44

9. Условия проведения испытаний::-

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2017 10:40 Регистрационный номер пробы в журнале 6014 дата начала испытаний 14.12.2017 10:40 дата выдачи результата 19.12.2017 12:01					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	19	50	МУК 4.2.1018-01
2	**Общие колиформные бактерии**	КОЕ в 100 мл	**3.3 КОЕ/ 100 мл**	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Р. Ф., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Камалетдинова Р. А., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 10, тел/факс.(34783)4-26-69;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026402001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63760, Расчетный счет: 40501810500002000002 в отделении–НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 12718139, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

_____ Л.Р. Ульфатова

м.п. 2017 2017

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6015 от 19 декабря 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация СП Московский сельсовет МР Дюртюлинский р-н РБ

2. Юридический адрес:452311,РБ, Дюртюлинский район, с. Московo, ул. Калинина, 41/1

3. Наименование образца (пробы): вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: 452311,РБ Дюртюлинский район, с. Московo, ул. Победы,7

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2017 09:30

Ф.И.О., должность: Хуснутдинов Д.З. , глава сельского поселения

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2017 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1717 Д от 05.12.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 44.17.6015 44

9. Условия проведения испытаний::-

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2017 10:40 Регистрационный номер пробы в журнале 6015 дата начала испытаний 14.12.2017 10:40 дата выдачи результата 19.12.2017 12:02					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	18	50	МУК 4.2.1018-01
2	**Общие колиформные бактерии**	КОЕ в 100 мл	**3.3 КОЕ/ 100 мл**	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Р. Ф., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Камалетдинова Р. А., помощник врача по общей гигиене

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ